PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE
87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46
tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl
www.wabrzezno.pl

Wąbrzeźno, dn. 23.03.2020r.

N.HK 5210 - 10/20

Burmistrz Miasta Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

OCENA OBSZAROWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miasta Wąbrzeźno oraz części mieszkańców gm. Ryńsk za rok 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy miasta Wąbrzeźno oraz części mieszkańców gm. Ryńsk za 2019r.

Wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Jakość wody na koniec 2019r.	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne	Prowadzone działania naprawcze
Wodociąg publiczny w Wąbrzeźnie (Wąbrzeźno, Wałycz – część)	Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 8a	1604 m^3/d	13,724 tys.	*Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia*	*brak*	*brak*	*brak*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w 2019r. z w/w wodociągu 9 próbek wody z punktu kontrolnego na stacji uzdatniania wody oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych, w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Próbki wody zostały pobrane do badań zgodnie z rocznym harmonogramem poboru prób wody do spożycia za 2019 rok, zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Bydgoszczy, w ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jakość wody z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie była również kontrolowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z harmonogramem badań. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy), łącznie pobrano 13 próbek w terminach zgodnych z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie.

Łącznie zakwestionowano 1 próbę pod względem fizycznym:
- wodociąg publiczny w Wąbrzeźnie (przekroczenie poziomu mętności).
Pobrana próba kontrolna w tym zakresie nie wykazała przekroczeń.

Na podstawie przedstawionych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miasta Wąbrzeźno za rok 2019 i stwierdził, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie odpowiada normom sanitarnym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wąbrzeźnie
Małgorzata Zaleśna

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezes Miejskiego Zakładu
   Energetyki Cieplnej, Wodociągów
   i Kanalizacji Sp. z o.o.
   ul. Tysiąclecia 8A
   87-200 Wąbrzeźno
3. a/a