



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W WĄBRZEŹNIE**

87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46  
tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail: psse.wabrzezno@pis.gov.pl  
www.wabrzezno.pl

Wąbrzeźno, dn. 28.02.2019r.

N.HK 5210 - 1/19

**Prezes Miejskiego Zakładu  
Energetyki Ciepłej, Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Tysiąclecia 8A  
87-200 Wąbrzeźno**

**O C E N A**

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, gm. miasto Wąbrzeźno za rok 2018r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.) i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz niżej wymienionych sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie**

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie,  
gm. miasto Wąbrzeźno.**

W zakresie zbadanych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru i identyfikator punktu poboru	Miejsce poboru
1.	1470/2018 (monitoring kontrolny- kontrola wewnętrzna)	26.02.2018r. 0417PPPPW0009	Stacja Uzdatniania Wody w Wąbrzeźnie, ul. Kętrzyńskiego 3
2.	1471/2018 (monitoring kontrolny - kontrola wewnętrzna)	26.02.2018r. 0417PPPPW0013	Przedszkole „BAJKA” ul. Żeromskiego 11 Wąbrzeźno
3.	100/N/HK/2018 (monitoring kontrolny)	05.03.2018r. 0417PPPPW0105	Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47 Wąbrzeźno

wpływu ..... 2019 -03- 07

Strona 1 z 4

.....  
28.10.19

4.	101/N/HK/2018 (monitoring kontrolny)	05.03.2018r. 0417PPPPW0106	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysienka”, ul. Akacyjowa 6 87-200 Wąbrzeźno
5.	102/N/HK/2018 (monitoring przeglądowy)	05.03.2018r. 0417PPPPW0012	Urząd Gminy w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno
	LHK.9051.2.36.1.2018 (monitoring przeglądowy)		
6.	111/N/HK/2018 (bakteriologia)	07.03.2018r. 0417PPPPW0105	Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47 Wąbrzeźno
7.	112/N/HK/2018 (bakteriologia)	07.03.2018r. 0417PPPPW0106	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysienka”, ul. Akacyjowa 6 87-200 Wąbrzeźno
8.	2441/2018 (monitoring kontrolny - kontrola wewnętrzna)	03.04.2018r. 0417PPPPW0105	Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47 Wąbrzeźno
9.	2442/2018 (monitoring kontrolny - kontrola wewnętrzna)	03.04.2018r. 0417PPPPW0106	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysienka”, ul. Akacyjowa 6 87-200 Wąbrzeźno
10.	322/N/HK/2018 (monitoring kontrolny)	22.05.2018r. 0417PPPPW0009	Stacja uzdatniania wody ul. Kętrzyńskiego 3
11.	323/N/HK/2018 (monitoring kontrolny)	22.05.2018r. 0417PPPPW0015	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a Wąbrzeźno
12.	324/N/HK/2018 (monitoring kontrolny)	22.05.2018r. 0417PPPPW0015	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wałycz, nr bud. 17J 87-200 Ryńsk
13.	4054/2018 (próba kontrolna)	25.05.2018r. 0417PPPPW0009	Stacja uzdatniania wody ul. Kętrzyńskiego 3
14.	4055/2018 (próba kontrolna)	25.05.2018r. 0417PPPPW0015	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a Wąbrzeźno
15.	4208/2018 (próba kontrolna)	04.06.2018r. 0417PPPPW0015	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wałycz, nr bud. 17J 87-200 Ryńsk
16.	4209/2018 (próba kontrolna)	04.06.2018r. 0417PPPPW0009	Stacja uzdatniania wody ul. Kętrzyńskiego 3
17.	5444/2018 (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna)	04.07.2018r. 0417PPPPW0009	Stacja uzdatniania wody ul. Kętrzyńskiego 3
	296681/18/GDY (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna)		
18.	5445/2018 (monitoring kontrolny - kontrola wewnętrzna)	04.07.2018r. 0417PPPPW0012	Urząd Gminy w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno
19.	7167/2018 (monitoring kontrolny - kontrola wewnętrzna)	05.09.2018r. 0417PPPPW0015	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a Wąbrzeźno
20.	7167/2018 (próba kontrolna - kontrola wewnętrzna)	05.09.2018r. 0417PPPPW0015	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wałycz, nr bud. 17J 87-200 Ryńsk
21.	8061/2018 (monitoring kontrolny- kontrola wewnętrzna)	03.10.2018r. 0417PPPPW0105	Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47 Wąbrzeźno

22.	8062/2018 (monitoring przeglądkowy - kontrola wewnętrzna)	03.10.2018r. 0417PPPPW0106	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysieńka”, ul. Akacyjowa 6 87-200 Wąbrzeźno
	445864/18/GDY (monitoring przeglądkowy - kontrola wewnętrzna)		
	2018/004980 (monitoring przeglądkowy - kontrola wewnętrzna)		
23.	532/N/HK/2018 (monitoring przeglądkowy)	16.10.2018r. 0417PPPPW0015	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a Wąbrzeźno
	L.9051.2.939.1.18/LHŻ (monitoring przeglądkowy)		
24.	533/N/HK/2018 (monitoring kontrolny)	16.10.2018r. 0417PPPPW0012	Urząd Gminy w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno
25.	534/N/HK/2018 (monitoring kontrolny)	16.10.2018r. 0417PPPPW0013	Przedszkole „BAJKA” ul. Żeromskiego 11 Wąbrzeźno
26.	8899/2018 (próba kontrolna)	05.11.2018r. 0417PPPPW0013	Przedszkole „BAJKA” ul. Żeromskiego 11 Wąbrzeźno
27.	9729/2018 (monitoring kontrolny - kontrola wewnętrzna)	22.05.2018r. 0417PPPPW0015	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wałycz, nr bud. 17J 87-200 Ryńsk
28.	9730/2018 (monitoring kontrolny - kontrola wewnętrzna)	03.12.2018r. 0417PPPPW0012	Urząd Gminy w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno
29.	9731/2018 (próba kontrolna)	03.12.2018r. 0417PPPPW0015	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a Wąbrzeźno

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono:

kwestionowany skład bakteriologiczny wody

1. Sprawozdanie z badań Nr 323/N/HK/2018

- obecność bakterii grupy coli - 1jtk (dopuszczalna wartość-0jtk),

Pobrane próby kontrolne Nr 4054/2018 i Nr 4055/2018 nie budziły zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonych badań, liczba bakterii grupy coli wynosiła 0jtk.

kwestionowany skład fizyczny wody:

1. Sprawozdanie z badań Nr 322/N/HK/2018

- przekroczenie dopuszczalnego poziomu mętności – 2,3 NTU

2. Sprawozdanie z badań Nr 324/N/HK/2018

- przekroczenie dopuszczalnego poziomu mętności – 2,1 NTU

3. Sprawozdanie z badań Nr 532/N/HK/2018

- przekroczenie dopuszczalnego poziomu mętności – 1,6 NTU

4. Sprawozdanie z badań Nr 534/N/HK/2018

- przekroczenie dopuszczalnego poziomu mętności – 1,4 NT

Pobrane próby kontrolne Nr 4208/2018; Nr 4209/2018; Nr 8899/2018; Nr 9731/2018 nie budziły zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonych badań, poziom mętności wynosił odpowiednio: 0,45 NTU; 0,90 NTU; 0,80 NTU; 0,21 NTU.

Pozostałe próby nie budziły zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonych badań.

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie na podstawie wyników badań wykonanych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, wydał okresową ocenę jakości wody. Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

- zakres badań bakteriologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w temp.  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h, obecność i liczba bakterii grupy coli, obecność i liczba bakterii Escherichia coli, obecność i liczba Enterokoków kałowych.

- w zakresie badań fizykochemicznych: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, , utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, chrom ogólny, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, Benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, antymon, benzen,  $\Sigma$  THM, Czterochlorek węgla, Trichloroeten, Tetrachloroeten,  $\Sigma$  Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1-2- Dichloroetan, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy (34 oznaczenia),  $\Sigma$  pestycydów, bromiany.

Przeprowadzone badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Na podstawie uzyskanych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, gm. Wąbrzeźno.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 46.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.) obowiązkiem Burmistrza jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

### **Otrzymują:**

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Wąbrzeźno  
ul. Wolności 18  
87-200 Wąbrzeźno
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wąbrzeźnie  
*Małgorzata Zaleśna*